

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRUFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1110631

**Výrobek:** Hermetické kabelové průchodky

**Typ:** NHKP, NHKP-DI, typy modulů KNC, KNK, KKK, KZ

**Jmenovité hodnoty:** 1 kV

**Objednavatel:** Kabelovna Kabex a.s.  
Politických vězňů 84, 345 62 Holýšov, Česká republika

**Výrobce:** Kabelovna Kabex a.s.  
Politických vězňů 84, 345 62 Holýšov, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 100773-01/01 ze dne: 11.07.2011**

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 60332-1-1:05, ČSN EN 60332-2-1:05,  
ČSN EN 50267-1:99, ČSN EN 50267-2-2:99,  
ČSN EN 61034-1:06, ČSN EN 61034-2:06,  
ČSN IEC 60331-11:01, ČSN IEC 60331-21:01,  
TP č. KBX 6/03 Rev. II

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 100773 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. (2006/95/EC) v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.7.2014

12.7.2011

V Praze dne

  
Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



100773-01